



213112050012

检 测 报 告

报告编号: TLL2600908-1

委托单位: 且末县沙露水务有限公司

项目名称: 且末县沙露水务有限公司污水
厂检测

检测类别: 委托监测

报告日期: 2026 年 09 月 03 日

新疆天蓝蓝环保技术服务有限公司



说 明

1. 本公司保证检测的公正性、科学性、准确性和有效性，对本次检测的数据负责，对委托单位所提供的技术资料保密；
2. 本报告无“骑缝章”和“检验检测专用章”无效。
3. 未经本检验检测机构书面同意不得部分复制本检测报告，复制报告未加盖检验检测机构红色“检验检测专用章”无效。
4. 报告无编制、审核、签发人签名无效，报告经涂改、增删无效。
5. 报告检测数据及结论涂改无效。
6. 由委托单位自行采集的样品，仅对送检样品检测数据负责，不对样品来源负责。
7. 委托单位对本次检测报告有异议，请在收到报告之日或指定领取报告之日起7日内提出，逾期不予受理对检测报告若有异议，请于收到报告之日起十五日内向我机构书面提出申请，逾期不予受理。
8. 除客户特别申明并支付样品管理费，所有超过标准规定时效期的样品均不再做留样。
9. 检测结果及本检验检测机构名称等未经同意不得用于作为商业广告及商品宣传。

检测单位：新疆天蓝蓝环保技术服务有限公司

地址：新疆乌鲁木齐高新区（新市区）北区工业园正扬路256号四楼410室-417室

邮编：830010

电话：0991-4631810

电子邮箱：3222872521@qq.com

检测报告

项目名称		且末县沙露水务有限公司污水厂检测		
项目地址		新疆巴音郭楞蒙古自治州且末县埃塔南路 176 号		
项目编号		TLL2600908		
委托单位	名称	且末县沙露水务有限公司		
	地址	新疆巴音郭楞蒙古自治州且末县埃塔南路 176 号		
	联系人	黄永杰	电话	13239806688
委托性质		委托监测	检测类别	地下水、有组织废气
检测内容		1.地下水:溶解性固体总量 2.有组织废气:硫化氢		
检测方法		见附表 1		
检测仪器		见附表 2		
检测结果				
备注		/		

签发日期: 2026 年 9 月 3 日

编制:

审核:

签发:

检测报告

地下水检测结果

采样依据

地下水环境监测技术规范 HJ/T164-2020

样品类型

地下水

采样方式

瞬时采样

采样人员

徐辉 李映波

采样日期

2026 年 08 月 23 日

分析日期

2026 年 08 月 23~27 日

采样时间

17:28

采样点位

1#地下水监测井

采样深度 m

水面下 1.0

井深 m

130.00

埋深 m

12.50

水温℃

13.5

样品状态

无色 无味 透明 液体

坐标信息

N:38°9'29.706"

E:85°33'25.506"

序号

检测项目

单位

样品编号

检测结果

1

溶解性固体总量

mg/L

DX-1-1-1

597

此处空白

备注

- 1.采样方式为瞬时随机采样, 只对当时采集的样品负责;
- 2.根据 HJ164-2020《地下水环境监测技术规范》中要求检测结果低于方法检出限用“检出限 L”。

检测报告

地下水检测结果

采样依据		地下水环境监测技术规范 HJ/T164-2020		
样品类型	地下水	采样方式	瞬时采样	
采样人员	徐辉 李映波			
采样日期	2026 年 08 月 23 日	分析日期	2026 年 08 月 23~27 日	
采样时间		18:08		
采样点位		2#地下水监测井		
采样深度 m		水面下 1.0		
井深 m		135.00		
埋深 m		13.00		
水温℃		13.2		
样品状态		无色 无味 透明 液体		
坐标信息		N:38°9'50.902"		
		E:85°33'6.411"		
序号	检测项目	单位	样品编号	检测结果
1	溶解性固体总量	mg/L	DX-2-1-1	583
此处空白				
备 注	1.采样方式为瞬时随机采样，只对当时采集的样品负责； 2.根据 HJ164-2020《地下水环境监测技术规范》中要求检测结果低于方法检出限用“检出限 L”。			

检测报告

地下水检测结果章

采样依据		地下水环境监测技术规范 HJ/T164-2020		
样品类型	地下水	采样方式	瞬时采样	
采样人员	徐辉 李映波			
采样日期	2026 年 08 月 23 日	分析日期	2026 年 08 月 23~27 日	
采样时间		17:43		
采样点位		3#地下水监测井		
采样深度 m		水面下 1.0		
井深 m		130.00		
埋深 m		4.50		
水温℃		14.6		
样品状态		无色 无味 透明 液体		
坐标信息		N:38°9'57.589"		
		E:85°32'27.308"		
序号	检测项目	单位	样品编号	检测结果
1	溶解性固体总量	mg/L	DX-3-1-1	582
此处空白				
备 注	1.采样方式为瞬时随机采样, 只对当时采集的样品负责; 2.根据 HJ164-2020《地下水环境监测技术规范》中要求检测结果低于方法检出限用“检出限 L”。			

检测报告

地下水检测结果

采样依据		地下水环境监测技术规范 HJ/T164-2020		
样品类型		地下水	采样方式	瞬时采样
采样人员		徐辉 李映波		
采样日期		2026 年 08 月 23 日	分析日期	2026 年 08 月 23~27 日
采样时间		18:27		
采样点位		4#地下水监测井		
采样深度 m		水面下 1.0		
井深 m		128.00		
埋深 m		11.50		
水温℃		13.0		
样品状态		无色 无味 透明 液体		
坐标信息		N:38°9'33.724"		
		E:85°32'54.659"		
序号	检测项目	单位	样品编号	检测结果
1	溶解性固体总量	mg/L	DX-4-1-1	586
此处空白				
备 注	1.采样方式为瞬时随机采样, 只对当时采集的样品负责; 2.根据 HJ164-2020《地下水环境监测技术规范》中要求检测结果低于方法检出限用“检出限 L”。			

检测报告

地下水检测结果

采样依据		地下水环境监测技术规范 HJ/T164-2020		
样品类型	地下水	采样方式	瞬时采样	
采样人员	徐辉 李映波			
采样日期	2026 年 08 月 23 日	分析日期	2026 年 08 月 23~27 日	
采样时间		16:58		
采样点位		5#地下水监测井		
采样深度 m		水面下 1.0		
井深 m		132.00		
埋深 m		2.00		
水温℃		16.3		
样品状态		无色 无味 透明 液体		
坐标信息		N:38°8'44.272"		
		E:85°33'39.861"		
序号	检测项目	单位	样品编号	检测结果
1	溶解性固体总量	mg/L	DX-5-1-1	580
此处空白				
备 注	1.采样方式为瞬时随机采样，只对当时采集的样品负责； 2.根据 HJ164-2020《地下水环境监测技术规范》中要求检测结果低于方法检出限用“检出限 L”。			



检测 报 告

有组织废气检测结果

采样人员			李映波 李广东								
监测点位	排气筒高度 m	测试日期	检测项目	结 果							
				单位	12:12~12:32	16:12~16:32	20:12~20:32	结果			
离子除臭排 放口 DA001	15	2026.08.23	测点截面积	m²	0.1257						
			排气压力	kPa	87.1	87.1	87.1	87.1			
			排气温度	℃	35.2	35.8	33.6	35.2			
			排气流速	m/s	7.9	7.7	7.9	7.9			
			排气中水分	%	3.53	3.48	3.55	3.53			
			排气流量	m³/h	2625	2552	2638	2625			
			标准限值	kg/h	0.33						
			样品编号		FQ-1-2-1	FQ-1-2-2	FQ-1-2-3	/			
			硫化氢	排放浓度	mg/m³	0.135	0.138	0.108	0.135		
				排放速率	kg/h	3.54×10 ⁻⁴	3.52×10 ⁻⁴	2.85×10 ⁻⁴	3.54×10 ⁻⁴		
此处空白											
备 注	1.检测结果低于方法检出限用“<检出限”表示。 2.当实测浓度低于方法检出限时，排放速率按检出限一半计算； 3.有组织废气执行《恶臭污染物排放标准》GB14554-93 中表 2 恶臭污染物排放标准值； 4.检测报告中排气压力为大气压、排气温度为测点烟气温度、排气流速为烟气平均流速、排气中水分为烟气含湿量、排气流量为标态干烟气量。										

章

附表 1 检测方法依据一览表

检测类别	检测项目	检测标准 (方法) 名称及编号 (含年号)	检出限	主检人
地下水	溶解性 固体总量	地下水水质分析方法 DZ/T0064.9-2021 第 9 部分:溶解性固体总量的测定 重量法	/	刘婷婷
有组织废气	硫化氢	固定污染源废气 硫化氢的测定 亚甲基蓝分光光度法 HJ1388-2024	0.007 mg/m ³	韩雪

1.“方法检出限”指本报告所采用方法在给定的置信度内可从待测样品中定性检出待测物质的最低浓度或最小量。

附表 2 仪器设备一览表

检测类别	检测项目	设备名称	设备型号	设备编号	检定/ 校准有效期
有组织废气 (采样仪器)	硫化氢	双路烟气采样器	ZR-3712	TLL-JC-216	2026/11/4
				TLL-JC-215	2026/11/4
		低浓度自动烟尘烟气综合测试仪	ZR-3260D	TLL-JC-46	2026/11/5
				TLL-JC-45	2026/11/5
		手持气象仪	YT-SQ	TLL-JC-237	2027/3/29
有组织废气 (分析仪器)	硫化氢	可见分光光度计	722N	TLL-JC-26	2026/11/5
地下水	溶解性固体总量	电子天平	AL204	TLL-JC-10	2026/11/4

-----报告结束-----



附件 1 废气质量控制结果

检测项目	样品编号	质控类型	测定值 (mg/m ³)	质控样保证值范围	质控评价
硫化氢	FQ-1-2-1-00 前	全程序空白	<0.007	空白样品测定结果应低于 0.007mg/m ³	合格
	FQ-1-2-1-00 后				

附件 2 水质质量控制结果

检测项目	样品编号	质控类型	样品测定 (mg/L)		相对偏差 (%)	质控样保证值范围	质控评价
溶解性固体总量	DX-1-1-1	平行样	591	597	1.01	/	合格
	DX-1-1-1 平		603				